

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro\_rnd@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

346660 Ростовская область, сл. Б-Мартыновка, пер. Энергетиков, 9, тел. 2-18-09, fax 2-18-09,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: 60gpn\_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 2/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зорька» п. Абрикосовый

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Мартыновского районов по пожарному надзору № 2 « 12 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 по 16 ч. 00 мин. « 03 » февраля 2021 г., с 09 ч. 00 по 10 ч. 00 мин. « 09 » февраля 2021 г., проведение проверки:

(наименование органа НД)

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Радько Дмитрием Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Зорька» п. Абрикосовый, расположенного по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, п. Абрикосовый, ул. Школьная, 5 б, в присутствии Ватаниной Ольги Васильевны исполняющего обязанности заведующего МБДОУ детский сад «Зорька» п. Абрикосовый, Трегубовой Марины Евгеньевны заведующий МБДОУ детский сад «Зорька» п. Абрикосовый.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем ор-	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-	01.10.2021 года	

	ганизации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	ции".		
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объекта.	п. 394 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
3.	Не организовано ежегодное проведение испытаний состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянные конструкции чердачного помещения).	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
4.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителя № 4.	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390.	01.10.2021 года	
5.	На корпуса огнетушителей не нанесены присвоенные порядковые номера.	п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390.	01.10.2021 года	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30, 56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
7.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обес-	ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	

	печения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.			
8.	Конструкция запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
9.	В здании детского сада (коридор 2й этаж) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
10.	В здании детского сада (пищеблок) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
11.	В помещении электрощитовой допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
12.	В помещении кладовой (№ 26) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
13.	В помещении тамбура выхода (1й этаж, западное крыло) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.10.2021 года	
14.	Помещение электрощитовой не отделено от основной части здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарная дверь).	ст. 88 ч.ч.1, 2, 3, 13 табл. 23, 24, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2021 года	
15.	План эвакуации расположенный в здании (1й этаж здания) частично не отражает мета фактического нахождения средств противопо-	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.10.2021 года	

	жарной защиты.			
16.	План эвакуации расположенный в здании (2й этаж здания) частично не отражает мета фактического нахождения средств противопожарной защиты.	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.10.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Радько Дмитрий Викторович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » февраля 2021 г.



  
(подпись)

Предписание для исполнения получил: : Трегубова Марина Евгеньевна заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Зорька» п. Абрикосовый.

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » февраля 2021 г.

  
(подпись)